

CUADRO BATERIA DE CONTADORES

PIEZA Nº	DESIGNACIÓN	CARACTERÍSTICAS, MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
1	BATERIA DE CONTADORES	BATERÍAS METÁLICAS SEGÚN NORMA UNE-19-900-94 BATERIAS MARCA "PREZASA" POLIETILENO ALTA DENSIDAD Y MARCA "ITALSAN" Y "BATERIAS DEL SURESTE, S.L." ("BATSUR") PP-R
2	CODO 90º	SEGÚN INSTALACIÓN
3	BRIDA DE ACOPLAMIENTO A BATERÍA DE CONTADORES	
4	MONTANTE INDIVIDUAL	SEGÚN INSTALACIÓN
5	LLAVE ESCUADRA DE ENTRADA A CONTADOR	DN15 (RACORD LOCO DE 3/4"), DISPONDRÁ DE ESTABILIZADOR DE FLUJO (UNE-19.804)
6	CONTADOR INDIVIDUAL	EL INSTALADOR COLOCARÁ TUBO SUPLETORIO DE LONGITUD EQUIVALENTE, CONTADOR A INSTALAR POR EMASA
7	LLAVE DE SALIDA CONTADOR	DN15 (RACORD LOCO DE 3/4"), DISPONDRÁ DE ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIRRETORNO Y PURGADOR PARA COMPROBACION (UNE-19.804)
8	MANGUITO FLEXIBLE CON TRENZADO EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE	DN DE IGUAL DIAMETRO A MONTANTE INDIVIDUAL
9	VALVULA DE RETENCION	SEGÚN INSTALACIÓN
10	VÁLVULA DE ESFERA O COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO	SEGÚN INSTALACIÓN
11	FILTRO TAPA SUPERIOR (opcional) *	FUNDICIÓN DÚCTIL, RECUBRIMIENTO EPOXI, MALLA FILTRO ACERO INOXIDABLE AISI 316 DE 2 x 2 m/m, LONG.=230 mm, DN 50.
12	PREINSTALACIÓN TELELECTURAS	

\* NOTA: Será obligatorio en aquellas instalaciones que no dispongan del mismo en el contador general del inmueble.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

CUADRO DE DENOMINACION DE ELEMENTOS EN BATERIAS DE CONTADORES

ESCALA: S/E

HOJA: 4.4  
REVISION: 2

Fecha: JUN.08

Dibujado: I.T.V.P

Revisado: J.D.N