



(1) VALVULA SEGUN NORMA UNE-19.804, RACORD LOCO, ESTABILIZADOR, SISTEMA ANTIRRETORNO Y PUNTO DE COMPROBACION
 (2) ARMARIO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO O SIMILAR, CIERRE CUADRADILLO MACHO DE 8mm Ø HEXAGONO HEMBRA 6mm (Allen)



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA
 DETALLE CONTADOR INTELIGENTE DN 15 mm
 PARA ACOMETIDA

ESCALA: S/E
 HOJA: 2.14.1
 REVISION: 1

Fecha: ABR.07
 Dibujado: I.T.V.P
 Revisado: J.D.N